



ATS JÄLGIMISARVUTI

KAABLITE TÄHISTUSED:

- a – kaabel 2x0,8+0,8
- b – tulepüsiv kaabel FP200 2x1,0mm
- c – tulepüsiv kaabel FE180 E90/PH90 (E90) 1x2x0,8
- d – tulepüsiv kaabel 4x2x0,5 U/UTP Cat 6a

MÄRKUSED:

Tulepüsivate kaablite paigaldus peab vastama DIN 4102–12.

TINGMÄRGID:

- Diferentsiaalandur, IP44, adresseeritud
- Temperatuuriandur, adresseeritud
- Optiline suitsuandur, adresseeritud
- Optiline suitsuandur, distantsindikaatoriga, adresseeritud
- Tulekahju häirenupp, adresseeritud
- ATS väljundmoodul, adresseeritav
- ATS häirekell
- ATS häiresireen
- ATS häiresireen vilkuri ja akuga

Piirkond. Harjumaa,	Koht. Harku vald,	Objekt Liiva tee 53	Reg.nr.	Arhiivi märke
PP				
TISKRE KOOL JA LASTEAE ELEKTRIVARUSTUS PÕHIPROJEKT				TULEKAHJUSIGNAL.SÜSTEEMI STRUKTUURSKEEM
AXYS PROJEKTBÜROO				Mõõtkava: A3
AXYS OÜ reg nr. 12930017 Pärnu mnt. 480b 10913, Tallinn		Kuup. 08.10.2024 Proj. E.Freiberg Kontr. J.Vatter Kinnit. A.Blintson	Töö nr. 53K0	Tellija nr. Harku Vallavalitsus
Tel: +3726035135; mail: info@axys.ee; www.axys.ee MTR reg nr: TEL002660; EEP003474; FPR000390		Kontakt. Leht	EN	Joonise nr. 5–100.3
				Muudatus: