MÄRKUSED (EN):

1. Läbipääsusüsteemi koardilugejate paigalduskõrgus on 1200 mm.
2. ATS käsiteadustite paigalduskõrgus on 900 – 1400 mm
3. Valvekaamerate asukohad tõpsustada vastavalt situatsioonile tööprojektis.

ANDMESIDESÜSTEEMIDE TINGMÄRGID:

- Andmesidejaotla
- RJ45 andmesidepesa, 1ne, pindpaigaldus
- RJ45 andmesidepesa, 2ne, pindpaigaldus
- RJ45 andmesidepesa, 1ne, süvispaigaldus
- RJ45 andmesidepesa, 2ne, süvispaigaldus
- USB-pesa, 1ne, süvispaigaldus
- Harutoas kaablivaruga, süvispaigaldus
- Fanosüsteemi ukseponsel
- Fanosüsteemi vastuvõtuseade

TULEKAHJUSIGNAL_SÜSTEEMIDE TINGMÄRGID:

- ATS kesksead
- Diferentsiaalandur, IP44, adresseeritav
- Diferentsiaalandur, adresseeritav
- Optiline suitsuandur, adresseeritav
- Optiline suitsuandur, vahelepaigaldus, adresseeritud
- ATS käsiteadusti, süvispaigaldus, adresseeritav
- ATS käsiteadusti, pindpaigaldus, adresseeritav
- ATS sisend/väljundmoodul, adresseeritav
- ATS sisesiren, h=2400
- ATS välisiren, vilkuriga

VALVE- JA LÄBIPÄÄSUSÜSTEEMIDE TINGMÄRGID:

- Valvesignal.süst. sõrmistik
- Valvesignal.süst. infrapuna liikumisandur
- Valvesignal.süst. infrapuna liikumisandur, loepaigaldus
- Hädaabi paanikanäärenupp
- Valvesignalisatsioonisüsteemi sisesiren
- Valvesignalisatsioonisüsteemi välisiren
- Videovalve salvesti
- Videovalve silekaamera, kuppel
- Videovalve välikaamera
- Läbipääsusüsteemi kontroller
- Koardi/võtmelugeja, seinapaigaldus
- Koardi/võtmelugeja, uksepaigaldus
- Magnetkontaktandur, süvispaigaldus
- Magnetkontaktandur, pindpaigaldus
- Magnetkontaktandur, 2-ne, süvispaigaldus
- Magnetkontaktandur, 2-ne, pindpaigaldus
- Solenoidlukk (ukse hankes)
- Mootorlukk (ukse hankes)
- Elektriline ukselahtihoidmismagnet

A/V SÜSTEEMIDE TINGMÄRGID:

- Heliseadmete kapp
- HDMI pesa, süvispaigaldus
- RCA pistikupesa, süvispaigaldus
- 3,5mm audio pistikupesa eraldustrafoga, süvispaigaldu
- XLR pistikupesa, emane, süvispaigaldus
- XLR pistikupesa, isane, süvispaigaldus
- DMX pistikupesa, pindpaigaldus
- DMX pistikupesa, süvispaigaldus
- Kastikõlar
- Bassikõlar
- Aktiivkõlar klassiruumi
- Passiivkõlar klassiruumi
- Teadustussüsteemi kõlar, süvispaigaldus lakke
- Teadustussüsteemi kõlar, pindpaigaldus seinale
- Teadustussüsteemi kõlar, pindpaigaldus seinale, helitu
- Teadustusputk lauale
- Helitugevuse regulaator
- Helisüsteemi seinakontroller
- Projektori sisendpanel
- Harutoas kaablivaruga, süvispaigaldus

Piirkond.	Koht.	Objekt	Reg.nr.
HARJUMAA,	HARKU VALD,	LIIVA TEE 53	

PP

TISKRE KOOL JA LASTEAED
ELEKTRIVARUSTUS
PÕHIPROJEKT

Arhiivi märge

VALVE- JA LÄBIPÄÄSUSÜSTEEMID
2.KORRUSE PLAAN

Mõõtkava: 1:150
A0

AXYS PROJEKTBÜROO
AXYS OÜ
reg nr. 12930017
Pärnu mnt. 526
10915, Tallinn
Tel: +3726035135; mail: info@axys.ee; www.axys.ee
MTR reg nr: TEL002860, EEP003474; FPR000390

Kuup.	08.10.2024
Proj.	J.Vatter
Kontr.	
Kinnit.	A. Blintsov
Kontakt.	
Leht	

Töö nr. L53KO Tellija nr. Harku Vallavalitsus

Joonise nr. EN 5-302.2

Muudatus: